



DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ PRAHOVA
Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 05-03-2024
Nr. 4/100

„ Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21950”

Catre,

S.C. Hidro Prahova S.A.
Fax: 0244/529340
e-mail:secretariat@hidroprahova.ro

Spre știința:

- Direcției de Control în Sănătate Publică (ISS) DSPJ
- Serviciului de Relații cu Publicul DSPJ

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, vă notificăm faptul că proba de apă recoltată în data de 29.02.2024 din localitatea Campina, din punctul de prelevare **iesire staie Muscel Campina**, nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. raport și proces verbal recoltare probe apă cu nr.46 din data 29.02.2024 anexat) pentru următorul parametru:

- **Chimic:**
- **Clor rezidual liber (0,07mg/l)**

Necînfîormitatea menționată a fost comunicată telefonic prin Nota telefonică nr. 3/29.02.2024 către SC Hidro Prahova-punct de lucru Campina.

Veti efectua dezinfectia corespunzătoare a apei astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de 0,5 mg/l la ieșire stație și de 0,1-0,5 mg/l în rețeaua de distribuție.

Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectanți (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală I tip de produs 5 „Dezinfectanți pentru apă potabilă”). Dezinfectanții amintiți vor fi însoțiți de copie după avizul sanitar care se va păstra în vederea verificării de către organele sanitare de control.

Veti informa operativ D.S.P.J. Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Munca asupra modului de rezolvare a situației semnalate **la fax: 0244-523471 sau pe adresa de e-mail : secretariat@dspph.ro.**

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Alice Ciupa



ȘEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
ÎN SĂNĂȚATE PUBLICĂ
Dr. Alina GHEORGHE

MEDIC PRIMAR IGIENĂ
DR. Sabina KOPACZ

Intocmit/redactat: As.pr.ig. Grigore Emanuela (Compartiment EFRMVM)