



DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 06-03-2024
Nr. 7203

Nr. Valeni :
151/04.03.2024

„ Operator date cu caracter personal inregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

1. Primaria Stefesti : viceprimar@primariastefesti.ro
2. CMI Stanciu Catalin : dr_stanciu_c@yahoo.com
3. Directia de control in sanatate publica(ISS)DSPJ
4. Serviciul de relatii cu publicul DSPJ

In urma controlului igienico-sanitar efectuat in data de 27.02.2024 si a expertizarii cu laboratorul a fantanilor publice din localitatea dumneavoastra, s-au constatat urmatoarele:

Fantanile publice nu corespund din punct de vedere igienico-sanitar prevederilor Ord. M.S. nr. 119/2014 (nu au acoperis, nu sunt prevazute cu capac, nu au perimetre de protectie amenajate in panta, cimentate sau pavate), nu se efectueaza dezinfectia lor cu substante clorigene, iar probele de apa prelevate sunt necorespunzatoare din punct de vedere bacteriologic conform O.G.7/2023- vezi buletinul anexat).

Probele de apa prelevate si analizate din urmatoarele fantani publice nu indeplinesc conditiile de potabilitate conform O.G. nr.7/2023, (cf. raport de incercare nr. 82/01.03.2024 anexat) pentru urmatorii parametri :

• **Microbiologici :**

- **enterococci** : F.P.,la Lacatus", F.P.,la Cojanu-Drumul Slanicului"-sat Stefesti si F.P.,Valea Poenii-pct Boboc" -sat Stefesti

• **Indicatori :**

- **bacterii coliforme** : F.P.,la Lacatus", F.P.,la Cojanu-Drumul Slanicului"-sat Stefesti si F.P.,Valea Poenii-pct Boboc" -sat Stefesti si F.P.,la Francu"-sat Scurtesti

Avand in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru consumatori (risc de aparitie si raspandire a imbolnavirilor datorita consumului de apa nepotabila) veti proceda la analiza, identificarea si eliminarea cauzelor acestor neconformitati si veti lua toate masurile de remediere ce se impun pentru incadrarea apei furnizate, in punctul /punctele de recolta in care s-au inregistrat neconformitati, in parametrii de potabilitate (cf / HGR 971/2023 art.42 alin.1 si 8).

Veti informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitatile notificate si masurilor de remediere luate pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate .

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art.14 si HGR nr.971/2023 art.26 si art.42 alin.7 D.S.P.J. Prahova este abilitata ca, fata de deficientele constatate sa impuna de urgenta luarea urmatoarelor masuri de remediere necesare pentru restabilirea calitatii apei (incadrarii in parametrii de potabilitate) in scopul protejarii sanatatii populatiei:

1. **se interzice utilizarea apei care nu indeplineste conditiile de potabilitate pentru consum uman (baut, gatit, spalat, spalat pe dinti), de catre consumatorii ce folosesc sursele locale (fantanile, etc.) care furnizeaza apa care nu indeplineste conditiile de potabilitate (nominalizate in prezenta notificare) ; populatia afectata va fi informata asupra acestei interdictii;**

2. fantanile a caror apa **nu corespunde** din punct de vedere al caracterelor de potabilitate (nominalizate in prezenta notificare) vor fi inchise, primaria asigurand avertizarea populatiei prin afisarea la loc vizibil si protejat a inscrierilor “Apa nu este buna de baut“ si “Apa nu este buna de folosit pentru sugarii si copiii mici“ (dupa caz) (acest din urma avertisment va fi afisat la fantanile la care concentratia nitratilor (NO3) /nitritilor (NO2) / N-formulae in apa depaseste concentratia maxima admisa) (cf.HGR 971/2023 art.42 alin.9), pana la confirmarea potabilitatii apei in urma recontrolului cu laboratorul al calitatii apei;

3. veti asigura consumatorilor afectati apa potabila din surse alternative autorizate si verificate sanitar / apa plata potabila imbuteliata ;

4. fantanile publice a caror apa **se incadreaza** in parametrii de potabilitate se vor inscripiona cu inscripsul "Apa este buna de baut";

5. primaria va informa medicii de familie asupra parametrilor de calitate neconformi ai apei potabile;

6. medicii de familie din localitatile in care apa din fantanile si izvoarele publice are o calitate necorespunzatoare trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii ;

7. veti informa populatia ca apa provenita din sursele necorespunzatoare **doar din punct de vedere bacteriologic** (folosite in lipsa unor surse alternative de apa potabila) va fi consumata numai dupa fierberea (1-5 minute) si racirea acesteia;

8. in conformitate cu HGR 971/2023 art. 42 alin.8 primaria va lua toate masurile necesare pentru asigurarea calitatii apei din fantanile si izvoarele publice, in conformitate cu prevederile cap.II si III din OMS 119/2014; se va efectua asanarea si dezinfectia fantanilor cu biocide avizate sanitar; de asemenea se va asigura perimetrul de protectie al fantanii, salubritatea zonei din jurul acesteia si inlaturarea tuturor surselor potientiale de poluare aflate pe o raza de cel putin 10 metri de fantana; fantanile neconforme se vor amenaja din punct de vedere tehnico-constructiv conform normelor igienico-sanitare in vigoare (OMS nr.119/2014) si instructiunilor transmise de catre D.S.P. Prahova prin Anexa fantani publice;

9. dupa remedierea neconformitatilor notificate, vor fi prelevate si analizate probe de apa din punctele in care s-au constatat neconformitati si vor fi inaintate la D.S.P. Prahova copii ale buletinelor de analiza ale acestor probe de apa.

In conformitate cu O.G. nr. 7/2023 art.18 si HGR 971/2023 art.42 alin.1, aveti obligatia monitorizarii calitatii apei din fantanile publice si izvoarele publice si de a intreprinde masurile de asigurare a unei calitati corespunzatoare a acestor tipuri de apa potrivit prevederilor art. 21-27/OMS 119/2014 .

Exploatarea si intretinerea instalatiilor locale si controlul calitatii apei revin serviciilor publice ale administratiei locale; in consecinta sunteti direct raspunzatori de calitatea apei folosite de populatie in scop potabil, fiind administratorii fantanilor publice. In conformitate cu OMS 119/2014 art.27, alin.1, "apa din fantana, pentru a fi folosita in scop potabil, trebuie sa corespunda calitativ reglementarilor in vigoare pentru apa potabila. In cazul fantanilor publice, administratia publica locala este responsabila pentru *finantarea monitorizarii, asigurarea conformarii la parametrii de calitate si pentru avertizarea populatiei asupra calitatii apei*".

In vederea indeplinirii masurilor de mai sus, aveti obligatia de a inainta la D.S.P.- Prahova la **fax. 0244/523 471 sau pe adresa de e-mail : secretariat@dspph.ro** in termen de **7 zile** de la data primirii prezentei adrese, un plan de conformare cu termene si responsabilitati care sa prevada masurile de remediere a neconformitatilor constatate (cf.HGR 971/2023 art.26 alin.3).

Neinstituirea de catre unitatea administrativ teritoriala a masurilor necesare pentru asigurarea calitatii apei din fantanile si izvoarele publice se sanctioneaza conform legislatiei sanitare in vigoare privind stabilirea si sanctionarea contraveniilor la normele legale de igiena si sanatate publica cu modificarile ulterioare. In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contraventionala.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Alice CUMĂCĂNEA



SEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
IN SANATATE PUBLICA
Dr. Alina GHEORGHE

Intocmit/Redactat: As. pr.ig. Gomoiu Roxana (Compartiment EFRMVM)