



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA**

Nr. operator date cu caracter personal: 21959

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Data 22-03-2024

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: [secretariat@dspph.ro](mailto:secretariat@dspph.ro) Web: [www.dspph.ro](http://www.dspph.ro)

Nr. 2801

original retur la Ig.Med.-t.o.Mizil

**C A T R E,**

**PRIMARIA COMUNEI COLCEAG**

[primaria.colceag@yahoo.com](mailto:primaria.colceag@yahoo.com)

*si in atentia*

C.M.I. dr.Tica Elena / ( [cmi.ticaelena@gmail.com](mailto:cmi.ticaelena@gmail.com) )

C.M.I. dr. Ionescu Camelia / ( [cameliaionescucmi@yahoo.com](mailto:cameliaionescucmi@yahoo.com) )

si

**D.C.S.P. (I.S.S.) si Serviciul de relatii cu publicul / D.S.P. Prahova**

In urma controlului igienico-sanitar efectuat in data de **18.03.2024** si a expertizarii cu laboratorul a surselor locale publice/fantani publice (F.P.) din localitatea dumneavoastra, s-au constatat urmatoarele:

Fantanile publice nu corespund din punct de vedere igienico-sanitar prevederilor Ord. M.S. nr. 119/2014(nu au acoperis, nu sunt prevazute cu capac, nu au perimetre de protectie amenajate in panta, cimentate sau pavate), nu se efectueaza dezinfectia lor cu substante clorigene motiv pentru care probele recoltate sunt necorespunzatoare din punct de vedere bacteriologic si chimic conform O.G.7/2023- vezi buletinul anexat.

Probele de apa prelevate si analizate din urmatoarele fantani publice nu indeplinesc conditiile de potabilitate conform O.G. nr.7/2023, pentru urmatorii parametri :

• **Bacteriologici:**

- **Nr. colonii la 22°C: F.P. str.Lopatari nr.11\_Parepa-Rusani**
- **Nr. colonii la 37°C: F.P. str.Lopatari nr.11\_Parepa-Rusani**
- **Bacterii coliforme: : F.P. str.Lopatari nr.11\_Parepa-Rusani, F.P. Manastire Parepa si F.P. Biserica C.O. Parepa**
- **Escherichia coli: F.P. Manastire Parepa**
- **Enterococi: F.P. str.Lopatari nr.11\_Parepa-Rusani, F.P. Manastire Parepa si F.P. Biserica C.O. Parepa**

• **Fizico-chimici:**

- **Nitrati (NO3)/N-formulae: F.P. str.Lopatari nr.11\_Parepa-Rusani, F.P. Manastire Parepa si F.P. Biserica C.O. Parepa**

Avand in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru consumatori (risc de aparitie si raspandire a imbolnavirilor datorita consumului de apa nepotabila) veti proceda la analiza, identificarea si eliminarea cauzelor acestor neconformitati si veti lua toate masurile de remediere ce se impun pentru incadrarea apei furnizate, in punctul /punctele de recolta in care s-au inregistrat neconformitati, in parametrii de potabilitate(cf/HGR 971/2023 art.42 alin.1 si 8)

Veti informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitatile notificate si masurilor de remediere luate pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate .

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art.14 și HGR nr.971/2023 art.26 și art.42 alin.7 D.S.P.J. Prahova este abilitată ca, față de deficiențele constatate să impună de urgență luarea următoarelor măsuri de remediere necesare pentru restabilirea calității apei (încadrării în parametrii de potabilitate) în scopul protejării sănătății populației:

1. se interzice utilizarea apei care nu îndeplinește condițiile de potabilitate pentru consum uman (baut, gatit, spălat, spălat pe dinți), de către consumatorii ce folosesc sursele locale (fântanile, etc.) care furnizează apă care nu îndeplinește condițiile de potabilitate (nominalizate în prezenta notificare); populația afectată va fi informată asupra acestei interdicții;

2. fântanile a căror apă **nu corespunde** din punct de vedere al caracterelor de potabilitate (nominalizate în prezenta notificare) vor fi închise, primăria asigurând avertizarea populației prin afișarea la loc vizibil și protejat a înscrisurilor “Apă nu este bună de baut” și “Apă nu este bună de folosit pentru sugari și copii mici” (după caz) (acest din urma avertisment va fi afișat la fântanile la care concentrația nitratilor (NO<sub>3</sub>)/nitritilor (NO<sub>2</sub>)/N-formulei în apă depășește concentrația maximă admisă (cf. HGR 971/2023 art.42 alin.9) (**F.P. str. Lopatari nr.11 Parepa-Rusani, F.P. Manastire Parepa și F.P. Biserica C.O. Parepa**), până la confirmarea potabilității apei în urma recontrolului cu laboratorul al calității apei;

3. veți asigura consumatorilor afectați apă potabilă din surse alternative autorizate și verificate sanitar/apă plată potabilă imbuteliată;

4. fântanile publice a căror apă **se încadrează** în parametrii de potabilitate se vor inscripționa cu înscrisul “Apă este bună de baut”;

5. în cazul în care apa din sursele locale de apă (fântani/izvoare publice /sisteme de aprovizionare care distribuie sub 10 mc/zi sau aprovizionează mai puțin de 50 de persoane) are concentrația de nitrati / nitriti/N-formulei mai mare decât valoarea legală (**F.P. str. Lopatari nr.11 Parepa-Rusani, F.P. Manastire Parepa și F.P. Biserica C.O. Parepa**), se interzice consumul de apă pentru baut, pentru prepararea formulelor de lapte reconstituit, ceaiuri, gatit, imbatat (dacă se înghite accidental apă) pentru populația expusă riscului de intoxicație cu nitriti/nitrati (nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an (în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili la boală), copii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHb –reductază, iar primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari și copii mici până la 3 ani, precum și pentru femeile gravide sau care alăptează în lipsa unei surse alternative de apă potabilă (conform HGR 971/2023 art. 42 alin. 11); această interdicție trebuie adusă la cunoștința populației și aplicată deoarece **prezența nitritilor și nitratilor în apă de baut peste concentrația maximă admisă poate determina apariția la populația la risc amintită a intoxicației acute cu nitriti/nitrati (methemoglobinemie acută infantilă), afecțiune deosebit de gravă care, netratată poate conduce la deces; consumul de apă cu exces de nitriti/nitrati poate afecta, în expunerea prelungită, și populația generală (copii mari și adulți);**

6. primăria va informa medicii de familie asupra parametrilor de calitate a apei potabile neconforme;

7. medicii de familie din localitățile în care apa din fântanile și izvoarele publice are o calitate necorespunzătoare trebuie să informeze pacienții asupra riscurilor pentru sănătate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut și asupra măsurilor care trebuie aplicate pentru protecția sănătății (inclusiv să informeze **persoanele expuse riscului de intoxicație cu nitriti/nitrati (cele mai susceptibile grupe de persoane la poluarea cu nitrați/nitriti a apei potabile sunt nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an [în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili de a face boală], copii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHb –reductază)** despre faptul că apa din fântanile respective nu este bună de folosit pentru baut, prepararea formulelor de lapte reconstituit, ceaiuri, gatit, imbatat (dacă se înghite accidental apă), astfel încât să fie prevenită apariția intoxicațiilor cu nitriti/nitrati;

8. în conformitate cu HGR 971/2023 art. 42 alin.8 primăria va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea calității apei din fântanile și izvoarele publice, în conformitate cu prevederile cap. II și III din OMS 119/2014; se va efectua asanarea și dezinfectarea fântanilor; de asemenea se va asigura perimetrul de protecție al fântanii, salubritatea zonei din jurul acesteia și înlăturarea tuturor surselor potențiale de poluare aflate pe o rază de cel puțin 10 metri de fântână; fântanile neconforme se vor amenaja din punct de vedere tehnico-constructiv conform normelor igienico-sanitare în vigoare (OMS nr.119/2014) și instrucțiunilor transmise de către D.S.P. Prahova prin Anexa fântani publice;



9. dupa remedierea neconformitatilor notificate, vor fi prelevate si analizate probe de apa din punctele in care s-au constatat neconformitati si vor fi inaintate la D.S.P. Prahova copii ale buletinelor de analiza ale acestor probe de apa.

In conformitate cu O.G. nr. 7/2023 art.18 si HGR 971/2023 art.42 alin.1, aveti obligatia monitorizarii calitatii apei din fantanile publice si izvoarele publice si de a intreprinde masurile de asigurare a unei calitati corespunzatoare a acestor tipuri de apa potrivit prevederilor art.21-27/OMS 119/2014 .

Exploatarea si intretinerea instalatiilor locale si controlul calitatii apei revin serviciilor publice ale administratiei locale ; in consecinta sunteti direct raspunzatori de calitatea apei folosite de populatie in scop potabil, fiind administratorii fantanilor publice.In conformitate cu OMS 119/2014 art.27,alin.1 ,”apa din fantana, pentru a fi folosita in scop potabil, trebuie sa corespunda calitativ reglementarilor in vigoare pentru apa potabila.In cazul fantanilor publice , administratia publica locala este responsabila pentru *finantarea monitorizarii, asigurarea conformarii la parametrii de calitate si pentru avertizarea populatiei asupra calitatii apei*”.

In vederea indeplinirii masurilor de mai sus, aveti obligatia de a inainta la D.S.P.- Prahova la **fax. 0244/523 471 sau pe adresa de e- mail : secretariat@dspph.ro** in termen de **7 zile** de la data primirii prezentei adrese, un plan de conformare cu termene si responsabilitati care sa prevada masurile de remediere a neconformitatilor constatate (cf.HGR 971/2023 art.26 alin.3)

Neinstituirea de catre unitatea administrativ teritoriala a masurilor necesare pentru asigurarea calitatii apei din fantanile si izvoarele publice se sanctioneaza conform legislatiei sanitare in vigoare privind stabilirea si sanctionarea contravenitiilor la normele legale de igiena si sanatate publica cu modificarile ulterioare. In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contraventionala.

Cu stima,

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Dr. Alice Crina COMEA**



**SEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE  
IN SANATATE PUBLICA  
Dr. Alina GHEORGHE**

Intocmit/redactat: 1 ex./3pg./21.03.2024

As.pr.ig. Laurentiu Grancea  
(Compartiment E.F.R.M.V.M. )