



DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 21-05-2025
Nr. 12/25

„ Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

1. SC JOVILA CONSTRUCT S.R.L. PLOIESTI : jovilaconstruct@yahoo.com
fax:0244/511687
2. Primaria Magureni: contact@comunamagureni.ro
3. Directia de control in sanatate publica (ISS) DSPJ Prahova
4. Serviciul de relatii cu publicul pentru site DSPJ Prahova

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, vă notificăm faptul că proba de apă recoltată în data de 12.05.2025 din localitatea Magureni nu se încadrează în parametrii de potabilitate, conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de încercare 113 C/12.05.2025 anexat) pentru parametrul **clor rezidual**, în următorul punct de recolta: **rețea Magureni Pompa Primarie**.

Având în vedere că valoarea acestui parametru a fost sub valoarea minimă admisă, vă solicităm să luați toate măsurile necesare pentru efectuarea unei dezinfectii corespunzătoare a apei, astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de cel puțin 0,5 mg/l la ieșire stație și 0,1mg/l-0,5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate în punctul neconform și veti preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acesta, intrarea și capatul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3, DSPJ Prahova stabilește **monitorizare intensificată pentru parametrul clor rezidual liber cu frecvență de prelevare de 1 proba / zi**; această frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calitatii apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
EC. CAEALIN CONSTANTIN ALBU



MEDIC COORDONATOR S.S.P.
DR. DECEBAL TEODOR DAN

MEDIC PRIMAR IGIENA
DR. TIBERIU ONUȚU

MEDIC PR. IGIENA
DR. SABINA KOPACZ

Intocmit/redactat: As.pr.ig. Grigore Emanuela (Compartiment EFRMVM -P.F. Campina)