



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data 28-07-2026

Nr. 17081

operator date cu caracter personal înregistrat sub nr. 21959

Către,

- S.C.SERVICII APĂ, CANAL, SALUBRITATE FILIPEȘTII DE PĂDURE
e-mail: spgcfilipesti@yahoo.com ; Fax:0244/386298;
- Primaria Filipeștii de Pădure - e-mail: primariafp@gmail.com; Fax:0244.386094;
- Serviciul Control în Sănătate Publică (ISS) – D.S.P.J. Prahova
- Serviciul de Relații cu Publicul pentru site D.S.P.J. Prahova

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, vă notificăm faptul că probele de apă recoltate în data de **20.07.2026** din localitatea **Filipeștii de Pădure**, nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de Incercare nr. 249 C/21.07.2026 – anexat) pentru parametrul **clor rezidual** în următoarele puncte de recoltă: **mijloc rețea Filipeștii de Pădure Liceul Teoretic (robinet grup sanitar elevi parter), capăt rețea sat Ditești Școala Gimnazială „Ioan Moga” (chiuveta grup sanitar elevi).**

Având în vedere că valoarea acestui parametru a fost sub valoarea minimă admisă, vă solicităm să luați toate măsurile necesare pentru efectuarea unei dezinfecții corespunzătoare a apei, astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de 0.1 – 0.5 mg/litru în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Veți suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veți efectua retestarea calității apei furnizate în punctul neconform și veți preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acestea, intrarea și capătul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3 DSPJ Prahova stabilește **monitorizare intensificată** pentru parametrul **Clor rezidual liber** cu frecvența de prelevare de **o probă/zi**; aceasta frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calității apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare;

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Cătălin Constantin ALBU



MEDIC ȘEF

Dr. Decebal Teodor DAN

COORDONATOR E.F.R.M.V.M.

Dr. George PUNGARU

Întocmit / Redactat :

As. med. pr. ig. Emanuela GRIGORE