



**DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA**

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro

Web: www.dspph.ro

Data ..... 11.07.2023

Nr. .... 14266

„ Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

**C A T R E,**

**PRIMARIA COMUNEI DRAGANESTI**

- **in atentia d-lui Viceprimar**
  - **in atentia D.C.S.P.-D.SP Prahova**
- e-mail: primar@primariadraganesti.ro**

În urma controlului igienico-sanitar efectuat în data de **27.06.2023** și a expertizării cu laboratorul a fantanilor publice din localitatea **DRAGANESTI**, s-au constatat următoarele:

Fantanile publice nu corespund din punct de vedere igienico-sanitar prevederilor Ord. M.S. nr. 119/2014 (nu au acoperis, nu sunt prevazute cu capac, nu au perimetre de protecție amenajate în pantă, cimentate sau pavate), nu se efectuează dezinfectia lor cu substanțe clorigene motiv pentru care probele recoltate sunt necorespunzătoare din punct de vedere bacteriologic și chimic conform O.G.7/2023- vezi buletinul anexat).

**Bacteriologic:**

- **nr. colonii la 22 grade C:** F.P. Imobil nr. 14 str. Tocani, sat Belciug; F.P. Imobil nr. 46, str. Principala sat Tufani; F.P. Imobil nr. 2, str. Luncii, sat Hatcarau;
- **nr. colonii la 37 grade C:** F.P. Imobil nr. 14 str. Tocani, sat Belciug; F.P. Imobil nr. 46, str. Principala sat Tufani; F.P. Imobil nr. 2, str. Luncii, sat Hatcarau;
- **bacterii coliforme:** F.P. Imobil nr. 14 str. Tocani, sat Belciug; F.P. Imobil nr. 46, str. Principala sat Tufani; F.P. Imobil nr. 2, str. Luncii, sat Hatcarau;
- **escherichia coli :** F.P. Imobil nr. 14 str. Tocani, sat Belciug; F.P. Imobil nr. 46, str. Principala sat Tufani; F.P. Imobil nr. 2, str. Luncii, sat Hatcarau;
- **enterococi:** F.P. Imobil nr. 14 str. Tocani, sat Belciug; F.P. Imobil nr. 46, str. Principala sat Tufani; F.P. Imobil nr. 2, str. Luncii, sat Hatcarau;

Având în vedere faptul că aceste neconformități creează un risc epidemiologic pentru consumatori (risc de apariție și răspândire a îmbolnăvirilor datorită consumului de apă nepotabilă), veți proceda la analiză și identificarea cauzelor acestor neconformități și veți lua măsurile de remediere tehnico-sanitare ce se impun pentru încadrarea apei furnizate, în punctul /punctele de recoltă în care s-au înregistrat neconformități, în parametrii de potabilitate.

Veți informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitățile notificate și măsurilor de remediere luate pentru încadrarea apei furnizate în parametrii de potabilitate .

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art.14 și HGR nr.974/2004 art. 50 alin. (5), D.S.P.J. Prahova este abilitată ca, față de deficiențele constatate să impună de urgență luarea următoarelor măsuri de remediere necesare pentru restabilirea calității apei în scopul protejării sănătății populației:

**1. se interzice utilizarea apei care nu îndeplinește condițiile de potabilitate pentru consum uman( baut,gatit,spalat,spalat pe dinti) ,consumul animalelor și pentru irigații de către**

**consumatorii ce folosesc sursele locale(fantanile,etc.) care furnizeaza apa care nu indeplineste conditiile de potabilitate (nominalizate in prezenta notificare) (cf. O.G. nr.7/2023 art.14); populatia afectata va fi informata asupra acestei interdictii;**

2. fantanile a caror apa **nu corespunde** din punct de vedere al caracterelor de potabilitate, vor fi inchise, primaria asigurand avertizarea populatiei prin afisarea la loc vizibil si protejat a in scrisurilor “Apa nu este buna de baut“ ,pana la confirmarea potabilitatii apei in urma recontrolului cu laboratorul al calitatii apei;

3. veti asigura consumatorilor afectati apa potabila din surse alternative autorizate si verificate sanitar ;

4. medicii de familie de pe raza localitatii trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor folosirii unei ape de calitate necorespunzatoare si asupra masurilor pe care acestia trebuie sa le ia pentru a-si proteja sanatatea;

5. se va efectua asanarea si dezinfectia fantanilor; de asemenea, se va asigura perimetrul de protectie al fantanii, salubritatea zonei din jurul acesteia si inlaturarea tuturor surselor potientiale de poluare aflate pe o raza de 10 metri de fantana; fantanile neconforme se vor amenaja din punct de vedere tehnico-constructiv conform normelor igienico-sanitare in vigoare (OMS nr.119/2014) si a instructiunilor transmise de catre D.S.P. Prahova prin Anexa fantani publice;

6. Dupa remedierea neconformitatilor notificate, vor fi prelevate si analizate probe de apa din punctele in care s-au constatat neconformitati si vor fi inaintate la D.S.P. Prahova copii ale buletinelor de analiza ale acestor probe de apa.

In conformitate cu O.G. nr. 7/2023 art.18 si HGR 974/2004 art. 9, alin. (1) si art. 50, aveti obligatia monitorizarii calitatii apei potabile, pentru fantanile publice.

Exploatarea si intretinerea instalatiilor locale si controlul calitatii apei revin serviciilor publice ale administratiei locale ; in consecinta, sunteti direct raspunzatori de calitatea apei folosite de populatie in scop potabil, fiind administratorii fantanilor publice.In conformitate cu OMS 119/2014 art.27,alin.1 ,”apa din fantana, pentru a fi folosita in scop potabil, trebuie sa corespunda calitativ rglementarilor in vigoare pentru apa potabila.In cazul fantanilor publice ,administratia publica locala este responsabila pentru *finantarea monitorizarii,asigurarea conformarii la parametrii de calitate si pentru avertizarea populatiei asupra calitatii apei*”.

In conformitate cu HGR 342/2013 art.50 alin.6 ,primaria va lua toate masurile necesare pentru asigurarea calitatii apei dispuse de Directia de Sanatate Publica.

In vederea indeplinirii masurilor de mai sus, aveti obligatia de a inainta la D.S.P.- Prahova (fax. 0244/523 471) in termen de **7 zile** de la data primirii prezentei adrese, un plan de conformare cu termene si responsabilitati care sa prevada masurile de remediere a neconformitatilor constatate.

Netransmiterea si nerespectarea planului si calendarului activitatilor de conformare a calitatii apei la normele igienico-sanitare de potabilitate, se sanctioneaza conform legislatiei sanitare in vigoare privind stabilirea si sanctionarea contraveniilor la normele legale de igiena si sanatate publica cu modificarile ulterioare. In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contravenionala.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
Ec. Adela BODEA



**SEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE**  
**IN SANATATE PUBLICA**  
**DR. DAN DECEBAL TEODOR**

Colectiv Igiena Mediului

Intocmit/Redactat: As. pr.ig.Ionita Elena (Compartiment EFM – Colectiv Ig. Mediu)