



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA
Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 04-07-2024
Nr. 17636

„Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

Catre,

S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L.
Fax: 0244/511687
e-mail: jovilaconstruct@yahoo.com

Spre știința:

- Direcției de Control în Sănătate Publică (ISS) DSPJ
- Serviciului de Relații cu Publicul DSPJ

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, vă notificăm faptul că proba de apă recoltată în data de 11.06.2024 din localitatea Magureni, din punctul de prelevare **rețea Magureni: Gradinita cu PP Cocorastii Capli (robinet grup sanitar)**, nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. raport și proces verbal recoltare probe apă cu nr.202 din data 11.06.2024 anexat) pentru următorul parametru:

- Chimic:
 - Clor rezidual liber (0,00mg/l)

Neconformitatea a fost menționată în Procesul verbal prelevare probe apă pentru analize fizico-chimice nr. 202/11.06.2024

Veti efectua dezinfectia corespunzătoare a apei astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de 0,5 mg/l la ieșire stație și de 0,1-0,5 mg/l în rețeaua de distribuție.

Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală 1 tip de produs 5 „Dezinfectanți pentru apă potabilă”), dezinfectantele amintite vor fi însoțite de copie după avizul sanitar care se va păstra în vederea verificării de către organele sanitare de control.

Veti informa operativ D.S.P.J. Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Munca asupra modului de rezolvare a situației semnalate la fax: 0244-523471 sau pe adresa de e-mail: secretariat@dspph.ro.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Alina-Cristina CONEA



SEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Dr. Paula-Alina GHEORGHE

MEDIC PRIMAR IGIENĂ
DR. Sabina KOPACZ

Întocmit/redactat As.pr.ig. Emanuela Grigore (Compartiment EFRMVM)