



**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ PRAHOVA**

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Data 02.08.2023

Telefon: 0244-522201

Fax: 0244-523471

Nr. 19080

Mail: [secretariat@dspph.ro](mailto:secretariat@dspph.ro)

Web: [www.dspph.ro](http://www.dspph.ro)

Nr. operator date cu caracter personal: 21959

**C A T R E,**  
**S.C." HIDRO PRAHOVA" S.A.**  
**PLOIESTI, STR. LOGOFAT TAUTU, NR. 5**  
mail: [secretariat@hidroprahova.ro](mailto:secretariat@hidroprahova.ro)

- spre știința DCSP-DSP Prahova

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 va notificam faptul ca probele de apa recoltata in cadrul monitorizarii suplimentare in data de **27.07.2023** din localitatea **MANESTI** nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 pentru urmatorul parametru si in urmatoarele puncte de recolta, conform buletinului de analiza anexat:

**Fizico-Chimic:**

- **Arsen (As):** Cismea Biserica sat Zalhanaua ; Robinet Scoala Manesti ;Robinet Magazin H Horia Coada Izvorului; Iesire foraj F3 Primarie; Robinet Magazin Anghel sat Baltita; Iesire foraj incinta statie apa; Iesire statie apa Manesti;
- **clor rezidual liber:** Cismea Biserica sat Zalhanaua ; Robinet Scoala Manesti ;Robinet Magazin H Horia Coada Izvorului; Robinet Magazin Anghel sat Baltita; Iesire statie apa Manesti;

Avand in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru consumatorii afectati veti proceda la analiza si identificarea cauzelor acestor neconformitati si veti lua masurile de remediere tehnico-sanitare ce se impun pentru incadrarea apei furnizate in punctul /punctele de recolta in care s-au inregistrat neconformitati, in parametrii de potabilitate. Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat catre D.S.P. Prahova si primaria locala. Fiecare masura de remediere va contine termene si responsabilitati de realizare .Termenele propuse vor avea in vedere remedierea de urgenta si cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sanatatii publice si vor fi evaluate de catre D.S.P. Prahova.

Deasemenea, veti efectua dezinfectia corespunzatoare a apei astfel incat valoarea clorului rezidual liber sa fie de cel putin 0,5 mg/l la iesire statie si de 0,1 mg/l-0,5mg/l in retea de distributie a apei potabile.Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectante ( biocide) avizate sanitar ( biocide din Grupa principala 1 tip de produs 5 „ Dezinfectanti pentru apa potabila”), (dezinfectantele amintite vor fi insotite de copie dupa avizul sanitar care se va pastra in vederea verificarii (de catre organele sanitare de control) a tipului de produs folosit).

Dezinfectia suprafetelor sau conductelor aferente productiei, transportului , depozitarii si consumului de apa potabila se va realiza cu dezinfectante ( biocide) avizate sanitar ( biocide din Grupa principala 1 tip de produs 4).

**Precizam ca expunerea consumatorilor la valori ridicate ale Arsenului in apa care depasesc concentratia maxima admisa de 10 micrograme/l cf. Anexei 1 din OG nr.7/2023, depasiri notificate prin prezenta adresa, determina in timp o serie de efecte asupra sanatatii cum ar fi: leziuni ale pielii (hiper/hipopigmentare, hiperkeratoza), neuropatie periferica, boli ale sistemului vascular periferic, aritmii, cancer de piele, vezica urinara, rinichi, plamani, etc.**

Veti informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitatile notificate si masurilor de remediere luate pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate

Pina la incadrarea apei furnizate in punctele neconforme in parametrii de potabilitate, veti lua de asemenea urmatoarele masuri:

1. avertizarea consumatorilor afectati din zona de aprovizionare cu apa asupra neconformitatilor constatate pentru a nu folosi apa pentru baut si gatit. Apa va putea fi folosita doar pentru spalare, alte folosinte care nu determina contaminarea alimentelor si pentru evacuarea apelor fecaloid-menajere.
2. furnizarea de apa potabila consumatorilor afectati din surse alternative autorizate sanitar ;
3. veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul/punctele neconforme si veti preleva si analiza probe de apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta, intrarea si capatul retelei de distributie a zonei de aprovizionare afectate; rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSPJ Prahova;
4. veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare, izolarea si eliminarea surselor de contaminare a apei, protectia sursei de apa bruta si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;
5. in cazul in care veti constata ca neconformitatea se datoreaza retelei interioare a consumatorului, ii veti notifica toate masurile de remediere necesare a fi luate de catre acesta pentru ca apa furnizata in punctul de consum sa se incadreze in parametrii de potabilitate;
6. **se va institui monitorizarea intensificata a parametrului Arsen in sistemul centralizat de distributie apa din localitatea Manesti : sursa, statie tratare si retea distributie.**
7. in conditiile in care nu dispuneti de surse alternative de apa potabila veti avea in vedere instituirea tratamentului de potabilizare a apei furnizate din sursele existente.
8. veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de ducere la indeplinire a masurilor de remediere.

Veti informa operativ D.S.P.J. Prahova - Serviciul Evaluarea Factorilor de Mediu (fax 0244/523 471, tel. 0244/407 766) asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate.

p. DIRECTOR EXECUTIV  
Ing. CONSUELA TANIA DUMITRICA



SEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE  
IN SANATATE PUBLICA  
DR. STEFAN ELIZA

Colectiv Igiena mediului  
Intocmit/Redactat: As.pr.ig. Ionita Elena (Compartiment EFM – Colectiv Ig. Mediu)