DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANA PRAHOVA
Ploieşti, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 07-09-2026
Nr. 19861

„ Operator date cu caracter personal inregistrat la nr. 21959"

C A T R E,

1. **SC HIDRO PRAHOVA SA :** ***secretariat@hidroprahova.ro***
2. **Primaria Carbunesti:** ***primariacarbunesti@yahoo.com***
3. **Directia de control in sanatate publica (ISS) DSPJ Prahova**
4. **Serviciul de relatii cu publicul pentru site DSPJ Prahova**

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 si HGR 971/2023 art.26 , va notificam faptul ca proba de apa recoltata in data de 31.08.2026 din localitatea **Gogeasca** nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de incercare 303 C/01.09.2026 anexat) pentru parametrul **clor rezidual liber** in urmatorul punct de recolta : **robinet retea Gogeasca "la nr. 55 - curte " .**

Avand in vedere ca valoarea acestui parametru a fost sub valoarea minima admisa, va solicitam sa luati toate masurile necesare pentru efectuarea unei dezinfectii corespunzatoare a apei astfel incat valoarea clorului rezidual liber sa fie de cel putin 0,5 mg/l la iesire statie si 0,1mg/l -0.5mg/l in reteaua de distributie a apei potabile.

Veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul neconform si veti preleva si analiza probe de apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta, intrarea si capatul retelei de distributie a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSPJ Prahova; in cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3, DSPJ Prahova stabileste **monitorizare intensificata pentru** ***parametrul clor rezidual liber cu frecventa de prelevare de 1 proba / zi***; aceasta frecventa va fi mentinuta pana la stingerea incidentului si restabilirea calitatii apei potabile ca urmare a aplicarii masurilor corespunzatoare.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Catalin Constantin ALBU

MEDIC SEF
Dr. Decebal DAN

COMPARTIMENT E.F.R.M.V.M.
Dr. George PUNGARU

Intocmit/redactat: as.pr.ig. Gomoiu Roxana (Compartiment EFRMVM)