



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 08-09-2025
Nr. 20358

Nr. Valeni: 309 / 05.09.2025

„Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

1. SC HIDRO PRAHOVA SA : secretariat@hidroprahova.ro,
maria.marculescu@hidroprahova.ro
2. Primaria Carbunesti : primariacarbunesti@yahoo.com
3. C.M.I. Nicolae Anca : marisanca@yahoo.com
4. Directia de control in sanatate publica (ISS) DSPJ Prahova
5. Serviciul de relatii cu publicul pentru site DSPJ Prahova

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26 , va notificăm faptul că proba de apă recoltată în data de 02.09.2025 din localitatea Carbunesti, sat Gogeașca nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de încercare nr. 313 C/02.09.2025 anexat) pentru parametrul **clor rezidual liber** în următorul punct de recoltă : **robinet rețea Gogeașca "la nr.55-curte "**.

Având în vedere că valoarea acestui parametru a fost peste limita maximă admisă, vă solicităm să luați toate măsurile necesare pentru efectuarea unei dezinfectii corespunzătoare a apei astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de cel puțin 0,5 mg/l la ieșire stație și **0,1mg/l-0.5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile.**

Veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate în punctul neconform și veti preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acesta, intrarea și capatul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3, DSPJ Prahova stabilește **monitorizare intensificată pentru parametrul clor rezidual liber cu frecvență de prelevare de 1 probă / zi**; aceasta frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calitatii apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Catalin Constantin ALBU



COORDONATOR S.S.P.
Dr. Decebal DAN

Intocmit/redactat: As.pr.ig. Gomoiu Roxana (Compartiment EFRMVM -Valenii de Munte)