DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDETEANA PRAHOVA
Ploieşti, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 22-09-2026
Nr. 21078

„ Operator date cu caracter personal inregistrat la nr. 21959"

C A T R E,

1. **SC HIDRO PRAHOVA SA :** ***secretariat@hidroprahova.ro***
2. **ESZ Prahova :** ***office@eszph.ro, maneciu@eszph.ro***
3. **Primaria Cerasu :** ***primariacomunacerasu@gmail.com***
4. **CMI:** ***bratuisabela@yahoocom*** **si** ***carmensrb@yahoo.com***
4. **Directia de control in sanatate publica (ISS) DSPJ Prahova**
5. **Serviciul de relatii cu publicul pentru site DSPJ Prahova**

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 si HGR 971/2023 art.26, va notificam faptul ca proba de apa recoltata in data de 08.09.2026 din localitatea **Slon** nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de incercare nr. 320C /17.09.2026, anexat) pentru urmatorii parametri si in urmatoarele puncte de prelevare :

- **Chimici:**

- aluminiu (Al): robinet retea Slon

Avand in vedere faptul ca identificarea acestor neconformitati reprezinta un pericol potential pentru sanatatea umana si creeaza un risc epidemiologic (risc de aparitie si raspandire a imbolnavirilor datorita consumului de apa nepotabila) pentru consumatorii afectati, veti proceda, in conformitate cu OG 7/2023 art.14 si HGR 971/2023 art.26, la analiza acestor neconformitati, identificarea cauzei/cauzelor acestor neconformitati la calitatea apei si veti stabili si aplica masurile de remediere ce se impun pentru eliminarea cauzei/cauzelor si pentru restabilirea calitatii apei (incadrarea apei furnizate in punctele de prelevare in care s-au inregistrat neconformitati in parametrii de potabilitate) acordand prioritate actiunilor corective pentru parametrii al caror grad de neconformare reprezinta un pericol pentru sanatatea umana. Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat catre D.S.P.J. Prahova si primaria locala. Fiecare masura de remediere va contine termene si responsabilitati de realizare. Termenele propuse vor avea in vedere remedierea de urgenta si cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sanatatii publice si vor fi evaluate de catre D.S.P.J. Prahova.

De asemenea, veti efectua dezinfectia corespunzatoare a apei astfel incat valoarea clorului rezidual liber sa fie de cel putin 0,5 mg/l la iesire statie si intre 0,1 mg/l-0,5mg/l in reteaua de distributie a apei potabile. Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principala 1 tip de produs 5 „ Dezinfectanti pentru apa potabila"), (dezinfectantele amintite vor fi insotite de copie dupa avizul sanitar care se va pastra in vederea verificarii de catre organele sanitare de control) .

Dezinfectia suprafetelor sau conductelor aferente productiei, transportului, depozitarii si consumului de apa potabila se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principala 1 tip de produs 4).

Veti informa de indata DSPJ Prahova si primaria locala (cf/HGR 971/2023 art.26 alin.4 si 6) asupra :
- constatarilor si concluziilor anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor ,
- cauzelor neconformitatii pentru fiecare parametru care au condus la neconformitatile notificate,
- masurilor de remediere intreprinse pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate,
- posibilitatii de repetare a neconformitatii la fiecare din parametrii identificati ca fiind neconformi,
- actiunilor intreprinse in cazul in care neconformarea a fost cauzata de sistemul de distributie interioara sau de modul de intretinere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectati.

Efecte potentiale asupra sanatatii in urma expunerii la aluminiu prin consumul de apa in concentratii peste concentratia maxima admisa:

Consumul de apa cu continut crescut de aluminiu poate sa creasca riscul de aparitie al bolii Alzheimer (exista o relatie pozitiva intre expunerea la aluminiu in apa potabila si aceasta boala) (poate genera un risc potential de neurotoxicitate).

Pana la incadrarea apei furnizate in punctele neconforme in parametrii de potabilitate, veti lua de asemenea urmatoarele masuri:

1. furnizarea de apa potabila consumatorilor afectati din surse alternative autorizate sanitar si monitorizate din punctul de vedere al calitatii sau indicarea consumului de apa plata potabila imbuteliata;

2. medicii de familie din localitatile in care apa din sistemul de distributie centralizat are o calitate necorespunzatoare trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii;

3. veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrii neconformi, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul neconform si veti preleva si analiza probe de apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta, intrarea si capatul retelei de distributie a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSPJ Prahova; in cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3 DSPJ Prahova stabileste monitorizare intensificata pentru *parametrul aluminiu cu frecventa de prelevare de 1 proba / luna*; aceasta frecventa va fi mentinuta pana la stingerea incidentului si restabilirea calitatii apei potabile ca urmarea aplicarii masurilor corespunzatoare;

4. veti proceda la spalarea, curatarea si dezinfectia aductiunilor, rezervorului si tuturor celorlalte sectoare ale sistemului de aprovizionare cu apa potabila;

5. veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de ducere la indeplinire a masurilor de remediere;

6. producatorul de apa, la nivelul statiei de tratare al apei, va avea in vedere dozarea si mixarea corespunzatoare in apa tratata a coagulantilor pe baza de aluminiu, precum si decantarea si filtrarea corespunzatoare a apei tratate.

Veti oferi consumatorilor, cu avizul DSPJ Prahova, consilierea necesara si veti actualiza periodic informatiile cu privire la conditiile de consum si utilizare a apei (cf.OG 7/2023 art.14, alin.6 , lit.b).

Masurile comunicate de catre institutia noastra prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a furnizorului de apa (operatorului de apa) (cf. OG 7/2023 Anexa 4, lit.A pct.4 si HGR 971/2023 art.26 alin.10).

Veti informa operativ D.S.P.J. Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate **la fax: 0244-523471 sau pe adresa de e-mail : secretariat@dspph.ro.**

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contraventionala.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Catalin Constantin ALBU

MEDIC SEF
Dr. Decebal DAN

COORDONATOR EFRMVM
Dr. George PUNGARU

Intocmit/Redactat: As. pr.ig. Gomoiu Roxana (Compartiment EFRMVM)