



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro

Web: www.dspph.ro

Data 17-09-2025

Nr. 21238

Nr. Valeni :
318/16.09.2025

„ Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

1. Primaria Maneciu : mediu@primaria-maneciu.ro
2. CMI : petrutamiclea@yahoo.com , mioarapisau@yahoo.com,
amaliastoenescul@gmail.com, manescunicolaeliviu@yahoo.com,
ivanoi_lavinia_elena@yahoo.com
3. Directia de control in sanatate publica(ISS)DSPJ
4. Serviciul de relatii cu publicul DSPJ

În urma controlului igienico-sanitar efectuat în data de 08.09.2025 și a expertizării cu laboratorul a fantanilor publice din localitatea dumneavoastră, s-au constatat următoarele:

Fantanile publice nu corespund din punct de vedere igienico-sanitar prevederilor Ord. M.S. nr. 119/2014 (nu au acoperis, nu sunt prevăzute cu capac, nu au perimetre de protecție amenajate în panta, cimentate sau pavate), nu se efectuează dezinfectia lor cu substanțe clorigene, iar probele de apă prelevate sunt necorespunzătoare din punct de vedere bacteriologic conform O.G.7/2023- vezi buletinele anexate).

Probele de apă prelevate și analizate din următoarele fântâni publice nu îndeplinesc condițiile de potabilitate conform O.G. nr.7/2023, (cf. buletin de analiză 450,451 BS/11.09.2025 și 317,318 C/10.09.2025 anexate) pentru următorii parametri :

• **Indicatori:**

- **nr. total de germeni 22°C** : F.P. "la Devesel"-str. Giurești, nr. 982, Maneciu Pamanteni
- **bacterii coliforme** : F.P. "la Devesel"-str. Giurești, nr. 982, Maneciu Pamanteni și F.P. "la Tacea"-str. Costești, nr.691, Maneciu Ungureni

• **Microbiologici :**

- **Escherichia coli** : F.P. "la Devesel"-str. Giurești, nr. 982, Maneciu Pamanteni
- **enterococi** : F.P. "la Devesel"-str. Giurești, nr. 982, Maneciu Pamanteni

• **Chimici**

- **nitrati** : F.P. "la Devesel"-str. Giurești, nr. 982, Maneciu Pamanteni
- **N-formulae** : F.P. "la Devesel"-str. Giurești, nr. 982, Maneciu Pamanteni
- **turbiditate** : F.P. "la Tacea"-str. Costești, nr.691, Maneciu Ungureni

Având în vedere faptul că aceste neconformități creează un risc epidemiologic pentru consumatori (risc de apariție și răspândire a îmbolnăvirilor datorită consumului de apă nepotabilă) veți proceda la analiză, identificarea și eliminarea cauzelor acestor neconformități și veți lua toate măsurile de remediere ce se impun pentru încadrarea apei furnizate, în punctul /punctele de recoltă în care s-au înregistrat neconformități, în parametrii de potabilitate (cf / HGR 971/2023 art.42 alin.1 și 8).

Veți informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitățile notificate și măsurilor de remediere luate pentru încadrarea apei furnizate în parametrii de potabilitate .

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art.14 și HGR nr.971/2023 art.26 și art.42 alin.7 D.S.P.J. Prahova este abilitată ca, față de deficiențele constatate să impună de urgență luarea următoarelor măsuri de remediere necesare pentru restabilirea calității apei (încadrării în parametrii de potabilitate) în scopul protejării sănătății populației:

1. se interzice utilizarea apei care nu îndeplinește condițiile de potabilitate pentru consum uman (baut, gătit, spălat, spălat pe dinți), de către consumatorii ce folosesc sursele locale (fântanile, etc.) care furnizează apă care nu îndeplinește condițiile de potabilitate (nominalizate în prezenta notificare); populația afectată va fi informată asupra acestei interdicții;

2. fântanile a căror apă nu corespunde din punct de vedere al caracterelor de potabilitate (nominalizate în prezenta notificare) vor fi închise, primăria asigurând avertizarea populației prin afisarea la loc vizibil și protejat a înscrisurilor "Apă nu este bună de baut" și "Apă nu este bună de folosit pentru sugari și copii mici" (după caz) (acest din urma avertisment va fi afisat la fântanile la care concentrația nitratilor (NO₃) /nitritilor (NO₂) / N-formule în apă depășește concentrația maximă admisă) (cf.HGR 971/2023 art.42 alin.9) (F.P. "la Devesel"-sat Maneciu Pamanteni), până la confirmarea potabilității apei în urma recontrolului cu laboratorul al calității apei;

3. veți asigura consumatorilor afectați apă potabilă din surse alternative autorizate și verificate sanitar / apă plată potabilă imbuteliată ;

4. în cazul în care apă din sursele locale de apă(fântani/izvoare publice /sisteme de aprovizionare care distribuie sub 10 mc/zi sau aprovizionează mai puțin de 50 de persoane) are concentrația de nitrati / nitriti/N-formule mai mare decât valoarea legală (F.P. "la Devesel"-sat Maneciu Pamanteni), se interzice consumul de apă pentru baut, pentru prepararea formulelor de lapte reconstituit, ceaiuri, gătit, imbaiat (dacă se înghite accidental apă) pentru populația expusă riscului de intoxicație cu nitriti/nitrati (nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an (în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili la boală), copiii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHB –reductază, iar primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari și copii mici până la 3 ani, precum și pentru femeile gravide sau care alăptează în lipsa unei surse alternative de apă potabilă (conform HGR 971/2023 art. 42 alin. 11); această interdicție trebuie adusă la cunoștința populației și aplicată deoarece prezenta nitritilor și/nitratilor în apă de baut peste concentrația maximă admisă poate determina apariția la populația la risc amintită a intoxicației acute cu nitriti/nitrati(metemoglobinemie acută infantilă), afecțiuni deosebit de grave care, netratate poate conduce la deces; consumul de apă cu exces de nitriti/nitrati poate afecta, în expunerea prelungită, și populația generală(copii mari și adulții);

5. primăria va informa medicii de familie asupra parametrilor de calitate neconformi ai apei potabile;

6. medicii de familie din localitățile în care apă din fântanile și izvoarele publice are o calitate necorespunzătoare trebuie să informeze pacienții asupra riscurilor pentru sănătate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut și asupra măsurilor care trebuie aplicate pentru protecția sănătății (inclusiv să informeze persoanele expuse riscului de intoxicație cu nitriti/nitrati (cele mai susceptibile grupe de persoane la poluarea cu nitrati/nitriti a apei potabile sunt nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an [în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili de a face boala], copiii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHB –reductază) despre faptul că apa din fântanile respective nu este bună de folosit pentru baut, prepararea formulelor de lapte reconstituit, ceaiuri, gătit, imbaiat (dacă se înghite accidental apă), astfel încât să fie prevenită apariția intoxicațiilor cu nitriti/nitrati;

7. veți informa populația că apa provenită din sursele necorespunzătoare doar din punct de vedere bacteriologic (folosite în lipsa unor surse alternative de apă potabilă) va fi consumată numai după fierberea (1-5 minute) și răcirea acesteia; în cazul prezentei simultane a neconformităților bacteriologice și a depășirii concentrației maxime admise pentru parametrii nitrati/nitriti/N-formule (F.P. "la Devesel"-sat Maneciu Pamanteni) nu este indicată fierberea apei datorită riscului de creștere prin concentrare a nivelului nitratilor/nitritilor în apă;

8. în conformitate cu HGR 971/2023 art. 42 alin. 8 primăria va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea calității apei din fântanile și izvoarele publice, în conformitate cu prevederile cap.II și III din OMS 119/2014; se va efectua asanarea și dezinfectia fântanilor cu biocide avizate sanitar; de asemenea se va asigura perimetrul de protecție al fântanii, salubritatea zonei din jurul acesteia și înlăturarea tuturor surselor potențiale de poluare aflate pe o rază de cel puțin 10 metri de fântană; fântanile neconforme se vor amenaja din punct de vedere tehnico-constructiv conform normelor igienico-sanitare în vigoare (OMS nr.119/2014) și instrucțiunilor transmise de către D.S.P. Prahova prin Anexa fântani publice;

9. dupa remedierea neconformitatilor notificate, vor fi prelevate si analizate probe de apa din punctele in care s-au constatat neconformitati si vor fi inaintate la D.S.P. Prahova copii ale buletinelor de analiza ale acestor probe de apa.

In conformitate cu O.G. nr. 7/2023 art.18 si HGR 971/2023 art.42 alin.1, aveti obligatia monitorizarii calitatii apei din fantanile publice si izvoarele publice si de a intreprinde masurile de asigurare a unei calitati corespunzatoare a acestor tipuri de apa potrivit prevederilor art. 21-27/OMS 119/2014 .

Exploatarea si intretinerea instalatiilor locale si controlul calitatii apei revin serviciilor publice ale administratiei locale; in consecinta sunteti direct raspunzatori de calitatea apei folosite de populatie in scop potabil, fiind administratorii fantanilor publice. In conformitate cu OMS 119/2014 art.27, alin.1, "apa din fantana, pentru a fi folosita in scop potabil, trebuie sa corespunda calitativ reglementarilor in vigoare pentru apa potabila. In cazul fantanilor publice, administratia publica locala este responsabila pentru *finantarea monitorizarii, asigurarea conformarii la parametrii de calitate si pentru avertizarea populatiei asupra calitatii apei*".

In vederea indeplinirii masurilor de mai sus, aveti obligatia de a inainta la D.S.P.- Prahova la **fax. 0244/523 471 sau pe adresa de e-mail : secretariat@dspph.ro** in termen de **7 zile** de la data primirii prezentei adrese, un plan de conformare cu termene si responsabilitati care sa prevada masurile de remediere a neconformitatilor constatate (cf.HGR 971/2023 art.26 alin.3).

Neinstituirea de catre unitatea administrativ teritoriala a masurilor necesare pentru asigurarea calitatii apei din fantanile si izvoarele publice se sanctioneaza conform legislatiei sanitare in vigoare privind stabilirea si sanctionarea contraveniilor la normele legale de igiena si sanatate publica cu modificarile ulterioare. In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contraventionala.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Catalin Constantin ALBU



COORDONATOR S.S.P.

Dr. Decebal DAN

Intocmit/Redactat: As. pr.ig. Gomoiu Roxana (Compartiment EFRMVM)