



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro

Web: www.dspph.ro

Data 17-09-2025
Nr. 21239

Nr. Valeni: 315 / 16.09.2025

„ Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

1. SC JOVILA CONSTRUCT SRL : jovilaconstruct@yahoo.com
2. Primaria Gura Vitioarei : guravitioareiprimaria@gmail.com
3. Directia de control in sanatate publica (ISS) DSPJ Prahova
4. Serviciul de relatii cu publicul pentru site DSPJ Prahova

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, va notificăm faptul că, la proba de apă recoltată și analizată în cadrul monitorizării de audit în data de 09.09.2025 din sistemul centralizat de distribuție apă potabilă comuna **Gura Vitioarei**, **parametrul clor rezidual liber nu reprezintă minim 80% din valoarea clorului rezidual total** [conform HGR 971/2023 (Anexa1, tabelul 1, nota 7)], pentru următoarele puncte de recoltă, conform **Raport de încercare 323C/10.09.2025 anexat:**

*** robinet rețea Gura Vitioarei "la primărie-grup sanitar " :**

-clor rezidual liber / procentaj clor rezidual liber în raport cu valoarea clorului rezidual total / clor rezidual total : 0.26mg /l / 68.42% / 0.38mg/l

Având în vedere că valorile **parametrului clor rezidual liber nu reprezintă minim 80% din valoarea clorului rezidual total** [conform HGR 971/2023 (Anexa1, tabelul 1, nota 7)], va solicităm să luați toate măsurile de remediere ce se impun, astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie minim 80% din valoarea clorului rezidual total și de cel puțin 0,5 mg/l la ieșire stație și 0,1mg/l-0.5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate în punctul neconform și veti preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acesta, intrarea și capatul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3, DSPJ Prahova stabilește **monitorizare intensificată pentru parametrul clor rezidual liber cu frecvență de prelevare de 1 probă / zi**; această frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calitatii apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Catalin Constantin ALBU



COORDONATOR S.S.P.

Dr. Decebal DAN

Intocmit/redactat: As.pr.ig. Gomoia Roxana (Compartiment EFRMVM -Valenii de Munte)