



DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA 22-10-2025
Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13 Data
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471 Nr. 24200...
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

„Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

PRIMARIA COMUNEI VALCANESTI (e-mail: primariavalcanesti@yahoo.com)

C.M.I. local

Serviciul Control in Sanatate Publica Prahova DSPJ

Serviciul de relatii cu publicul DSPJ

În urma controlului igienico-sanitar efectuat în data de 14.10.2025 și a expertizării cu laboratorul a fantanilor publice din localitatea dumneavoastră, s-au constatat următoarele:

Fantanile publice nu corespund din punct de vedere igienico-sanitar prevederilor Ord. M.S. nr. 119/2014 (nu au acoperis, nu sunt prevăzute cu capac, nu au perimetre de protecție amenajate în panta, cimentate sau pavate), nu se efectuează dezinfectia lor cu substanțe clorigene, iar probele de apă prelevate sunt necorespunzătoare din punct de vedere bacteriologic și chimic conform O.G.7/2023- vezi buletinul anexat).

Probele de apă prelevate și analizate din următoarele fântâni publice nu îndeplinesc condițiile de potabilitate conform O.G. nr.7/2023, (cf. rapoarte de încercare nr.534 BS/ 17.10.2025, nr. 379C/16.10.2025 anexate) pentru următorii parametri :

• **Microbiologici:**

- nr. colonii la 22 grade C: F.P. Padure sat Valcanesti
- nr. colonii la 37 grade C: F.P. Padure sat valcanesti
- bacterii coliforme: FP. Bacanu sat Valcanesti, F.P. Mares sat Valcanesti, F.P. Padure sat Valcanesti
- *Escherichia coli*: F.P. Bacanu sat Valcanesti, F.P. Mares sat Valcanesti, F.P. Padure sat Valcanesti
- enterococci: F.P. Bacanu sat Valcanesti, F.P. Mares sat Valcanesti, F.P. Padure sat Valcanesti

• **Indicatori**

- **duritate** : F.P. Mares sat Valcanesti

Având în vedere faptul că aceste neconformități creează un risc epidemiologic pentru consumatori (risc de apariție și răspândire a îmbolnavirilor datorită consumului de apă nepotabilă) veți proceda la analiză, identificarea și eliminarea cauzelor acestor neconformități și veți lua toate măsurile de remediere ce se impun pentru încadrarea apei furnizate, în punctul /punctele de recoltă în care s-au înregistrat neconformități, în parametrii de potabilitate (cf/HGR 971/2023 art.42 alin.1 și 8)

Veți informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitățile notificate și măsurilor de remediere luate pentru încadrarea apei furnizate în parametrii de potabilitate .

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art.14 și HGR nr.971/2023 art.26 și art.42 alin.7 D.S.P.J. Prahova este abilitată ca, față de deficiențele constatate să impună de urgență luarea următoarelor măsuri de remediere necesare pentru restabilirea calității apei (încadrării în parametrii de potabilitate) în scopul protejării sănătății populației:

1. se interzice utilizarea apei care nu îndeplinește condițiile de potabilitate pentru consum uman (baut, gătit, spălat, spălat pe dinți), de către consumatorii ce folosesc sursele locale (fântânile, etc.) care furnizează apă care nu îndeplinește condițiile de potabilitate (nominalizate în prezenta notificare); populația afectată va fi informată asupra acestei interdicții;

2. fântânile a căror apă nu corespunde din punct de vedere al caracterelor de potabilitate (nominalizate în prezenta notificare) vor fi închise, primăria asigurând avertizarea populației prin afișarea la loc vizibil și protejat a înscrisurilor “Apă nu este bună de baut”, până la confirmarea potabilității apei în urma recontrolului cu laboratorul al calității apei;

3. veți asigura consumatorilor afectați apă potabilă din surse alternative autorizate și verificate sanitar/ apă plată potabilă îmbuteliată ;

4. fantanile publice a caror apa **se incadreaza** in parametrii de potabilitate se vor inscripiona cu inscripsul "Apa este buna de baut";

5. primaria va informa medicii de familie asupra parametrilor de calitate a apei potabile neconformi;

6. medicii de familie din localitatile in care apa din fantanile si izvoarele publice are o calitate necorespunzatoare trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii ;

7. veti informa populatia ca apa provenita din sursele necorespunzatoare **doar din punct de vedere bacteriologic** (folosite in lipsa unor surse alternative de apa potabila) va fi consumata numai dupa fierberea(1-5 minute) si racirea acesteia;

8. in conformitate cu HGR 971/2023 art. 42 alin.8 primaria va lua toate masurile necesare pentru asigurarea calitatii apei din fantanile si izvoarele publice , in conformitate cu prevederile cap.II si III din OMS 119/2014; se va efectua asanarea si dezinfectia fantanilor cu biocide avizate sanitar; de asemenea se va asigura perimetrul de protectie al fantanii, salubritatea zonei din jurul acesteia si inlaturarea tuturor surselor potientiale de poluare aflate pe o raza de cel putin 10 metri de fantana; fantanile neconforme se vor amenaja din punct de vedere tehnico-constructiv conform normelor igienico-sanitare in vigoare (OMS nr.119/2014) si instructiunilor transmise de catre D.S.P. Prahova prin Anexa fantani publice;

9. dupa remedierea neconformitatilor notificate, vor fi prelevate si analizate probe de apa din punctele in care s-au constatat neconformitati si vor fi inaintate la D.S.P. Prahova copii ale buletinelor de analiza ale acestor probe de apa.

In conformitate cu O.G. nr. 7/2023 art.18 si HGR 971/2023 art.42 alin.1, aveti obligatia monitorizarii calitatii apei din fantanile publice si izvoarele publice si de a intreprinde masurile de asigurare a unei calitati corespunzatoare a acestor tipuri de apa potrivit prevederilor art.21-27/OMS 119/2014 .

Exploatarea si intretinerea instalatiilor locale si controlul calitatii apei revin serviciilor publice ale administratiei locale ; in consecinta sunteti direct raspunzatori de calitatea apei folosite de populatie in scop potabil, fiind administratorii fantanilor publice.In conformitate cu OMS 119/2014 art.27,alin.1 ,”apa din fantana, pentru a fi folosita in scop potabil,trebuie sa corespunda calitativ reglementarilor in vigoare pentru apa potabila.In cazul fantanilor publice ,administratia publica locala este responsabila pentru *finantarea monitorizarii,asigurarea conformarii la parametrii de calitate si pentru avertizarea populatiei asupra calitatii apei*”.

In vederea indeplinirii masurilor de mai sus, aveti obligatia de a inainta la D.S.P.- Prahova (fax. 0244/523 471) in termen de **7 zile** de la data primirii prezentei adrese, un plan de conformare cu termene si responsabilitati care sa prevada masurile de remediere a neconformitatilor constatate (cf.HGR 971/2023 art.26 alin.3)

Neinstituirea de catre unitatea administrativ teritoriala a masurilor necesare pentru asigurarea calitatii apei din fantanile si izvoarele publice se sanctioneaza conform legislatiei sanitare in vigoare privind stabilirea si sanctionarea contraveniilor la normele legale de igiena si sanatate publica cu modificarile ulterioare. In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contraventionala.

Cu stima,



MEDIC SEF
Dr. DAN Decebal Teodor

COMPARTIMENT EFRMVM
Dr. Alina GHEORGHE

Colectiv EFRMVM
Intocmit/redactat: As.pr.ig. Ionita Elena