



**DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA**  
Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13  
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471  
Mail: secretariat@dspph.ro  
Web: www.dspph.ro

06-11-2023

Data .....  
Nr. ....24593.....

„Operator date cu caracter personal inregistrat la nr. 21959”

**C A T R E,**  
**S.C., „AQUASAL UTIL SERV” S.R.L.**  
**COMUNA BRAZI, SAT BRAZII DE JOS, STR. TEILOR, NR. 30**  
**e-mail:spacs.brazi@gmail.com**

- spre stiinta DCSP-DSP Prahova
- spre stiinta Compartiment Relatii cu Publicul

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 va notificam faptul ca proba de apa recoltata in data de **23.10.2023** din localitatea **BRAZI** nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 pentru urmatorul parametru si in urmatorul punct de recolta, conform buletinului anexat :

- **Bacteriologici:**
- **enterococci:** Cisnea Imobil nr. 97 sat Stejaru

Avand in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru consumatorii afectati veti proceda la analiza si identificarea cauzelor acestor neconformitati si veti lua masurile de remediere tehnico-sanitare ce se impun pentru incadrarea apei furnizate in punctul /punctele de recolta in care s-au inregistrat neconformitati, in parametrii de potabilitate. Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat catre D.S.P. Prahova si primaria locala. Fiecare masura de remediere va contine termene si responsabilitati de realizare .Termenele propuse vor avea in vedere remedierea de urgență și cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sănătății publice și vor fi evaluate de către D.S.P. Prahova.

Deasemenea, veti efectua dezinfecția corespunzătoare a apei astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de cel puțin 0,5 mg/l la ieșire statie și de 0,1 mg/l-0,5mg/l in reteaua de distribuție a apei potabile.Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfecțante ( biocide) avizate sanitari ( biocide din Grupa principala 1 tip de produs 5 „, Dezinfecțanti pentru apa potabilă”), (dezinfecțantele amintite vor fi insotite de copie după avizul sanitari care se va pastra in vederea verificarii (de către organele sanitare de control) a tipului de produs folosit).

Dezinfectia suprafetelor sau conductelor aferente productiei, transportului , depozitarii si consumului de apa potabila se va realiza cu dezinfecțante ( biocide) avizate sanitari ( biocide din Grupa principala 1 tip de produs 4).

Veti informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitatile notificate si masurilor de remediere luate pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate

Pînă la incadrarea apei furnizate în punctele neconforme în parametrii de potabilitate, veți lua de asemenea următoarele măsuri:

1. avertizarea consumatorilor afectați din zona de aprovizionare asupra neconformitătilor constatate pentru a nu folosi apă pentru băut, gătit, spălat pe dinți, spălat; (apă va putea fi folosită doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere);
2. furnizarea de apă potabilă consumatorilor afectați din surse alternative autorizate sanitari și monitorizate din punctul de vedere al calității sau indicarea consumului de apă plată potabilă imbuteliată;
3. veți efectua retestarea calității apei furnizate în punctul/punctele neconforme și veți preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acesta, intrarea și capatul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate; rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova);
4. dacă neconformitătilor legate de calitatea bacteriologică a apei se mențin veți proceda la creșterea dozei de dezinfecțant în sistem (1 mg/l clor rezidual liber pe ieșire statie și 0,5 mg/l clor rezidual liber la capete de retea), curătarea, spălarea și dezinfecția sectoarelor afectate ale acestuia.
5. veți avea în vedere corectarea operațiunilor de tratare, izolarea și eliminarea surselor de contaminare a apei, protecția sursei de apă bruta și verificarea modului de respectare a procedurilor operaționale standard în cadrul regimului de exploatare și întreținere;
6. dacă apă este neconformă numai **din punct de vedere microbiologic** și în lipsa unei surse alternative de apă potabilă, veți emite o recomandare/ordin de fierbere a apei (consum de apă fiartă 10 minute și racită); [recomandarea/ordinul de fierbere a apei va fi anulat după două seturi consecutive de probe (prelevate la 24 de ore interval) conforme din punct de vedere bacteriologic].
7. în cazul în care veți constata că neconformitatea se datorează rețelei interioare a consumatorului, îi veți notifica toate măsurile de remediere necesare să fie luate de către acesta pentru ca apă furnizată în punctul de consum să se incadreze în parametrii de potabilitate;
8. veți intensifica monitorizarea calității apei în zona de aprovizionare afectată și veți urmări modul de ducere la îndeplinire a măsurilor de remediere.

Veti informa operativ D.S.P.J. Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Mediu (fax 0244/523 471, tel: 0244/407766) asupra modului de rezolvare a situației semnalate.

DIRECTOR EXECUTIV  
Dr. Alice-Crina CONEA



SEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE  
IN SANATATE PUBLICA  
DR. ALINA GHEORGHE

Colectiv EFRMVM

Intocmit/Redactat: As.pr. ig.Ionita Elena (Compartiment EFM – Colectiv Ig. Mediu)