



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro

Web: www.dspph.ro

Data 19-11-2024

Nr. 28888

Nr. Valeni :
413/18.11.2024

„ Operator date cu caracter personal inregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

1. Primaria Alunis : primaria@primariaalunis.ro
2. CMI : dr_stanciu_c@yahoo.com
3. Directia de control in sanatate publica(ISS)DSPJ
4. Serviciul de relatii cu publicul DSPJ

In urma controlului igienico-sanitar efectuat in data de 12.11.2024 si a expertizarii cu laboratorul a fantanilor publice din localitatea dumneavoastra, s-au constatat urmatoarele:

Fantanile publice nu corespund din punct de vedere igienico-sanitar prevederilor Ord. M.S. nr. 119/2014 (nu au acoperis, nu sunt prevazute cu capac, nu au perimetre de protectie amenajate in panta, cimentate sau pavate), nu se efectueaza dezinfectia lor cu substante clorigene, iar probele de apa prelevate sunt necorespunzatoare din punct de vedere bacteriologic conform O.G.7/2023- vezi buletinele anexat).

Proba de apa prelevata si analizata nu indeplineste conditiile de potabilitate conform O.G. nr.7/2023, (cf. raport de incercare nr. 661C/12.11.2024 anexat) pentru urmatorii parametri :

• **Indicatori :**

- **cloruri** : F.P., „Valceaua Rece”-sat Alunis

Avand in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru consumatori (risc de aparitie si raspandire a imbolnavirilor datorita consumului de apa nepotabila) veti proceda la analiza, identificarea si eliminarea cauzelor acestor neconformitati si veti lua toate masurile de remediere ce se impun pentru incadrarea apei furnizate, in punctul /punctele de recolta in care s-au inregistrat neconformitati, in parametrii de potabilitate (cf / HGR 971/2023 art.42 alin.1 si 8).

Veti informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitatile notificate si masurilor de remediere luate pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate .

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art.14 si HGR nr.971/2023 art.26 si art.42 alin.7 D.S.P.J. Prahova este abilitata ca, fata de deficientele constatate sa impuna de urgenta luarea urmatoarelor masuri de remediere necesare pentru restabilirea calitatii apei (incadrarii in parametrii de potabilitate) in scopul protejarii sanatatii populatiei:

1. se interzice utilizarea apei care nu indeplineste conditiile de potabilitate pentru consum uman (baut, gatit, spalat, spalat pe dinti), de catre consumatorii ce folosesc sursele locale (fantanile, etc.) care furnizeaza apa care nu indeplineste conditiile de potabilitate (nominalizate in prezenta notificare) ; populatia afectata va fi informata asupra acestei interdictii;

2. fantanile a caror apa **nu corespunde** din punct de vedere al caracterelor de potabilitate (nominalizate in prezenta notificare) vor fi inchise, primaria asigurand avertizarea populatiei prin afisarea la loc vizibil si protejat a inscriurilor “Apa nu este buna de baut” si “Apa nu este buna de folosit pentru sugari si copiii mici” (dupa caz) (acest din urma avertisment va fi afisat la fantanile la care concentratia nitratilor (NO3) /nitritilor (NO2) / N-formulae in apa depaseste concentratia maxima admisa) (cf.HGR 971/2023 art.42 alin.9), pana la confirmarea potabilitatii apei in urma recontrolului cu laboratorul al calitatii apei;

3. veti asigura consumatorilor afectati apa potabila din surse alternative autorizate si verificate sanitar / apa plata potabila imbuteliata ;

4. primaria va informa medicii de familie asupra parametrilor de calitate neconformi ai apei potabile;

6. medicii de familie din localitatile in care apa din fantanile si izvoarele publice are o calitate necorespunzatoare trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii ;

8. in conformitate cu HGR 971/2023 art. 42 alin.8 primaria va lua toate masurile necesare pentru asigurarea calitatii apei din fantanile si izvoarele publice, in conformitate cu prevederile cap.II si III din OMS 119/2014; se va efectua asanarea si dezinfectia fantanilor cu biocide avizate sanitar; de asemenea se va asigura perimetrul de protectie al fantanii, salubritatea zonei din jurul acesteia si inlaturarea tuturor surselor potientiale de poluare aflate pe o raza de cel putin 10 metri de fantana; fantanile neconforme se vor amenaja din punct de vedere tehnico-constructiv conform normelor igienico-sanitare in vigoare (OMS nr.119/2014) si instructiunilor transmise de catre D.S.P. Prahova prin Anexa fantani publice;

9. dupa remedierea neconformitatilor notificate, vor fi prelevate si analizate probe de apa din punctele in care s-au constatat neconformitati si vor fi inaintate la D.S.P. Prahova copii ale buletinelor de analiza ale acestor probe de apa.

10. pentru fantana mentionata mai sus, deoarece la parametrul chimic **cloruri** s-au inregistrat valori peste concentratia maxima admisa si datorita riscului aparitiei bolilor cardiovasculare generate de consumul indelungat al apei neconforme din aceasta fantana publica se impune inlocuirea sursei de apa necorespunzatoare cu o alta sursa care sa furnizeze apa a carei calitate se incadreaza in parametrii de potabilitate conform Anexei 1 din Ordonanta 7/2023.

In conformitate cu O.G. nr. 7/2023 art.18 si HGR 971/2023 art.42 alin.1, aveti obligatia monitorizarii calitatii apei din fantanile publice si izvoarele publice si de a intreprinde masurile de asigurare a unei calitati corespunzatoare a acestor tipuri de apa potrivit prevederilor art. 21-27/OMS 119/2014 .

Exploatarea si intretinerea instalatiilor locale si controlul calitatii apei revin serviciilor publice ale administratiei locale; in consecinta sunteti direct raspunzatori de calitatea apei folosite de populatie in scop potabil, fiind administratorii fantanilor publice. In conformitate cu OMS 119/2014 art.27, alin.1, "apa din fantana, pentru a fi folosita in scop potabil, trebuie sa corespunda calitativ reglementarilor in vigoare pentru apa potabila. In cazul fantanilor publice, administratia publica locala este responsabila pentru *finantarea monitorizarii, asigurarea conformarii la parametrii de calitate si pentru avertizarea populatiei asupra calitatii apei*".

In vederea indeplinirii masurilor de mai sus, aveti obligatia de a inainta la D.S.P.- Prahova la **fax. 0244/523 471 sau pe adresa de e-mail : secretariat@dspph.ro** in termen de **7 zile** de la data primirii prezentei adrese, un plan de conformare cu termene si responsabilitati care sa prevada masurile de remediere a neconformitatilor constatate (cf.HGR 971/2023 art.26 alin.3).

Neinstituirea de catre unitatea administrativ teritoriala a masurilor necesare pentru asigurarea calitatii apei din fantanile si izvoarele publice se sanctioneaza conform legislatiei sanitare in vigoare privind stabilirea si sanctionarea contravenitiilor la normele legale de igiena si sanatate publica cu modificarile ulterioare. In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contravenitionala.

Cu stima,



**SEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
IN SANATATE PUBLICA
Dr. Alina GHEORGHE**

Intocmit/Redactat: As. pr.ig. Gomoju Roxana (Compartiment EFRMVM)