



DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Data 27-11-2023

Telefon: 0244-522201

Fax: 0244-523471

Nr. 29359

Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Nr. operator date cu caracter personal: 21959

C A T R E,

S.C." HIDRO PRAHOVA" S.A.

PLOIEȘTI, STR. LOGOFAT TAUTU, NR. 5

mail: secretariat@hidroprahova.ro

- spre stiinta DCSP-DSP Prahova
- spre stiinta Compartiment Relatii cu Publicul

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 va notificam faptul ca proba de apa recoltata in data de **15.11.2023** din localitatea **DUMBRAVA** nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 pentru urmatorul parametru si in urmatorul punct de recolta, conform buletinului anexat :

- **Fizico-chimici:**
 - **clor rezidual liber:** Iesire statie apa Zanoaga

Avand in vedere faptul ca aceste neconformitati pot semnala un risc epidemiologic pentru consumatori veti proceda la analiza si identificarea cauzelor acestor neconformitati si veti lua masurile de remediere tehnico-sanitare ce se impun pentru incadrarea apei furnizate in punctul /punctele de recolta in care s-au inregistrat neconformitati, in parametrii de potabilitate.

Veti informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitatile notificate si masurilor de remediere luate pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate .

Deasemenea, veti efectua dezinfectia corespunzatoare a apei astfel incat valoarea clorului rezidual liber sa fie de cel putin 0,5 mg/l la iesire statie si de 0,1 mg/l-0,5mg/l in retea de distributie a apei potabile.Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principala 1 tip de produs 5 „ Dezinfectanti pentru apa potabila”), (dezinfectantele amintite vor fi insotite de copie dupa avizul sanitar care se va pastra in vederea verificarii (de catre organele sanitare de control) a tipului de produs folosit).

Dezinfectia suprafetelor sau conductelor aferente productiei, transportului , depozitarii si consumului de apa potabila se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principala 1 tip de produs 4).

Veti informa operativ DSPJ Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Mediu (fax 0244/523 471, tel. 0244/407766) asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate.

p. DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Alice-Crina CONEA



**SEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
IN SANATATE PUBLICA
DR. ALINA GHEORGHE**

Compartiment EFRMVM
Intocmit/Redactat: As.pr.ig. Ionita Elena