



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13 Data **29-11-2023**
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471 Nr. **1970**
Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

perator date cu caracter personal inregistrat sub nr. 21959

CATRE ,
SC.HIDRO PRAHOVA.SA , PLOIESTI
Fax:0244/529.340

- In atentia Primariei Scorteni-Fax:0244.355221; e-mail: primaria_scorteni@yahoo.com
- In atentia C.M.I. local
- Spre stiinta DCSP-DSP Prahova
si Serviciul Relatii cu Publicul pentru site D.S.P. Prahova

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 va notificam faptul ca proba de apa recoltata in cadrul monitorizarii de audit in data de **20.11.2023** din localitatea **Scorteni**, nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 pentru urmatorul parametru, in punctul de recolta **imobil str.Fantaniei nr. 1 (fam. Cazan Vasile-pompa curte)**, conform buletinului de analiza anexat:

CHIMIC:

-Cloruri:263,487±26,349mg Cl⁻/l

Pentru parametrul chimic **cloruri** la care s-au inregistrat valori peste concentratia maxim admisa, datorita riscului aparitiei bolilor cardiovasculare generate de consumul indelungat al apei furnizate din sursa statie Scorteni, se impun urmatoarele masuri:

- Monitorizarea suplimentara a tuturor surselor de apa din comuna Scorteni, inclusiv pentru parametrul cloruri;
- Diluarea apei din sursele respective cu apa potabila din alta sursa (sau introducerea de tratamente adecvate care sa conduca la incadrarea parametrului neconform in concentratia maxim admisa) sau inlocuirea surselor necorespunzatoare cu surse care sa furnizeze apa a carei calitate se incadreaza in parametri de potabilitate conform O.G. nr.7/2023.

Pentru parametrii chimici Metale la probele de apa prelevate in data de 20.11.2023 va vom comunica rezultatul dupa primirea buletinului de analiza.

Veti informa operativ DSPJ Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Mediu (fax 0244/523 471, tel. 0244/522201) asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate.

**DIRECTOR EXECUTIV
DR. ALICE-CRINA CONEA**



**SEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
SANATATE PUBLICA
DR. PAULA-ALINA GHEORGHE**

**MEDIC PRIMAR IGIENA
DR. SABINA KOPACZ**

Intocmit/Redactat:

As. Pr. Ig. Grigore Emanuela

Colectivigienamediuului, alimentului, colectivitatilor de copii/tineret si programe de sanatate in relatiilecumediu – PLF CAMPINA