



DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA
Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro
Web: www.dspph.ro

Data 10-04-2025
Nr. 8720

Nr. Valeni: 153 / 09.04.2025

„ Operator date cu caracter personal inregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

1. SC HIDRO PRAHOVA SA : secretariat@hidroprahova.ro
2. Primaria Pacureti : primaria_pacureti@yahoo.com
3. Primaria Podenii Noi : primaria.podeniinoi@gmail.com
3. Directia de control in sanatate publica (ISS) DSPJ Prahova
4. Serviciul de relatii cu publicul pentru site DSPJ Prahova

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 si HGR 971/2023 art.26 , va notificam faptul ca probele de apa recoltate in data de 31.03.2025 din localitatile **Pacureti si Podenii Noi** nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de incercare 65 C si 66 C/31.03.2025 anexate) pentru parametrul **clor rezidual liber** in urmatoarele puncte de recolta : **robinet retea Matita "magazin la nr.115" si robinet retea Podenii Noi "la primaria-grup sanitar"** .

Avand in vedere ca valorile acestui parametru au fost sub valoarea minima admisa, va solicitam sa luati toate masurile necesare pentru efectuarea unei dezinfectii corespunzatoare a apei astfel incat valoarea clorului rezidual liber sa fie de cel puțin 0,5 mg/l la iesire statie si 0,1mg/l-0.5mg/l in retea de distributie a apei potabile.

Veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul neconform si veti preleva si analiza probe de apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta, intrarea si capatul retelei de distributie a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSPJ Prahova; in cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3, DSPJ Prahova stabileste **monitorizare intensificata pentru parametrul clor rezidual liber cu frecventa de prelevare de 1 proba / zi**; aceasta frecventa va fi mentinuta pana la stingerea incidentului si restabilirea calitatii apei potabile ca urmare a aplicarii masurilor corespunzatoare.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Catalin Constantin ALBU



COORDONATOR S.S.P.
Dr. Decebal DAN