



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data 22.08.2021

Nr. 25255

Nr. operator date cu caracter personal: 21959

COMUNICAT

In continuarea comunicatului DSPJ Prahova din data de 20.08.2021, va precizam urmatoarele:

In urma neconformitatilor la calitatea apei potabile inregistrate la probele de apa prelevate in sistemul de aprovizionare cu apa potabila a municipiului Campina in datele de 10.08.2021 si 13.08.2021 consumatorii din zonele de aprovizionare cu apa potabila afectate au fost informati asupra masurilor preventive de protectie a sanatatii consumatorilor (interdictia de consum de apa pentru baut, gatit, spalat pe dinti ,spalat , folosirea de surse alternative de apa potabila sau , in lipsa acestora , consumul de apa fiarta cel putin 10 minute si racita).

DSPJ Prahova si operatorul local de apa au prelevat si analizat probe de apa din zonele amintite , iar evaluarea rezultatelor analizelor a aratat incadrarea in parametrii de potabilitate a calitatii apei conform Anexei 1 la Legea 458/2002 (pentru parametrii specifici investigati in cadrul monitorizarii calitatii apei determinate de neconformitatile constatate) si pentru apa furnizata din rezervorul de 2000 mc distribuita catre consumatorii orasului Campina prin punctul iesire statie Muscel-oras Campina.

Avand in vedere cele de mai sus,va comunicam **ridicarea interdictiei de consum a apei potabile** si pentru consumatorii apei furnizate din rezervorul de 2000 mc din incinta gospodariei de apa Muscel prin punctul iesire statie Muscel-spital Voila (si pentru consumatorii din zona de aprovizionare aferenta acestui punct de iesire statie Muscel-spital Voila, care primesc apa din rezervorul de 2000 mc din incinta gospodariei de apa Muscel). Operatorul local de apa va informa consumatorii din aceasta zona.

La data prezentului comunicat in sistemul de aprovizionare cu apa potabila a municipiului Campina nu mai exista nici o interdictie de consum apa , apa furnizata prin sistemul amintit incadrandu-se in parametrii de potabilitate.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. IOANA LOGHIN

