



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data 07-11-2025

Nr. 25581

Operato date cu caracter personal inregistrat sub nr. 21959

Către,

- S.C. HIDRO PRAHOVA. S.A. e-mail: secretariat@hidroprahova.ro; Fax: 0244/529340
- Primăria COM. FLOREȘTI a - e-mail: floristi-primaria@yahoo.com
- Serviciul Control în Sănătate Publică (ISS) – D.S.P.J. Prahova
- Serviciul de Relații cu Publicul pentru site D.S.P.J. Prahova

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, vă notificăm faptul că proba de apă recoltată în data de **03.11.2025** din localitatea **Florești**, nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de Incercare nr. 404C/04.11.2025 – anexat) pentru parametrul **clor rezidual** în urmatorul punct de recolta: **capat retea Florești, str. Nedelii-Statia de Epurare (chiuveta laborator)**.

Având în vedere că valoarea acestui parametru a fost peste valoarea maxima admisa, va solicitam sa luati toate măsurile necesare pentru efectuarea unei dezinfecții corespunzătoare a apei, astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de 0.1 – 0.5 mg/litru în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Veți suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veți efectua retestarea calității apei furnizate în punctul neconform și veți preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acestea, intrarea și capătul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3 DSPJ Prahova stabilește **monitorizare intensificată** pentru parametrul **Clor rezidual liber** cu frecvența de prelevare de **o probă/zi**; aceasta frecvența va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calității apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare;

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Cătălin Constantin ALBU



MEDIC SEF
Dr. Decebal Teodor DAN

COORDONATOR E.F.R.M.V.M.
Dr. George PUNGARU

MEDIC PR. IGIENA
Dr. Paula - Alina GHEORGHE

Întocmit / Redactat

GRIGORE EMANUELA